



Grójec, dnia 04.01.2024

HKN.903.6.12.2024

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Bończa**, zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
11.01.2023	Michałów, gm. Warka Publiczna Szkoła Podstawowa	22/S z dnia 19.01.2023 r.	PSSE w Radomiu
17.05.2023	Bończa, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	432 z dnia 23.05.2023 r.	PSSE w Radomiu
14.06.2023	Michałów, gm. Warka Publiczna Szkoła Podstawowa	536 z dnia 21.06.2023 r.	PSSE w Radomiu
12.07.2023	Bończa, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1250/S z dnia 20.07.2023 r.	PSSE w Radomiu
17.07.2023	Bończa, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1272/S z dnia 26.07.2023 r.	PSSE w Radomiu
23.10.2023	Michałów, gm. Warka Publiczna Szkoła Podstawowa	1946/S z dnia 09.11.2023 r. OL-LBW.9051.2.1211/z.2023 z dnia 14.11.2023 r. HKL.07924.2023 z dnia 27.10.2023 r. BP/SP5425/P/2023 z dnia 03.11.2023 r	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie

13.12.2023	Bończa, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	2321/S z dnia 22.12.2023 r.	PSSE w Radomiu
------------	---	-----------------------------	----------------

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Bończy o produkcji wody od 100 do 1000 m³/dobę
zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w 2023 roku, w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu wykazała przekroczenie zawartości manganu - 81 µg/l (wartość parametryczna 50 µg/l). Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Bończa zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Bończy wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4, 05-660 Warka,
 2. Urząd Miejski, Pl. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
 3. aa.
- EP

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grójcu
Molenda
mgr Bartłomiej Molenda



Grójec, dnia 29.03.2024

HKN.903.6.48.2024

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Gośniewice**, zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
22.03.2023	Gośniewice 9, gm. Warka Mieszkanie prywatne	507/S z dnia 30.03.2023 r.	PSSE w Radomiu
26.04.2023	Gośniewice 9, gm. Warka Mieszkanie prywatne	740/S z dnia 10.05.2023 r.	PSSE w Radomiu
09.08.2023	Gośniewice, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1389/S z dnia 22.08.2023 r.	PSSE w Radomiu
16.08.2023	Gośniewice, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	813/S z dnia 23.08.2023 r.	PSSE w Radomiu
11.10.2023	Gośniewice 9, gm. Warka Mieszkanie prywatne	1158 z dnia 17.10.2023 r.	PSSE w Radomiu
25.10.2023	Gośniewice 9, gm. Warka Mieszkanie prywatne	1241 z dnia 31.10.2023 r.	PSSE w Radomiu
16.11.2023	Gośniewice, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1071 z dnia 23.11.2023 r.	PSSE w Radomiu

29.11.2023	Gośńiewice, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1379 z dnia 06.12.2023 r.	PSSE w Radomiu
------------	---	---------------------------	----------------

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Gośńiewicach o produkcji wody do 100 m³/dobę
zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w 2023 roku, przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych z wodociągu publicznego Gośńiewice, wykazała na koniec 2023 roku, zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Gośńiewice zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gośńiewicach wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4, 05-660 Warka,
2. Urząd Miejski, Pl. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
3. aa.

EP

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grójcu
M. Lewak
mgr Bartłomiej Molecki



Grójec, dnia 29.03.2024

HKN.903.6.47.2024

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Piaseczno** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
01.02.2023	Piaseczno, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	176/S z dnia 09.02.2023 r.	PSSE w Radomiu
26.04.2023	Piaseczno 21, gm. Warka Mieszkanie prywatne	393 z dnia 04.05.2023 r.	PSSE w Radomiu
17.05.2023	Piaseczno, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	431 z dnia 23.05.2023 r.	PSSE w Radomiu
31.05.2023	Piaseczno 21, gm. Warka Mieszkanie prywatne	505 z dnia 06.06.2023 r.	PSSE w Radomiu
28.08.2023	Piaseczno 21, gm. Warka Mieszkanie prywatne	1505/S z dnia 28.09.2023 r. OL-LBW.9051.2.949/z.2023 z dnia 27.09.2023 r. HKL 06152/2023 z dnia 05.09.2023 r. BP/SP4174/P/2023 z dnia 06.09.2023 r	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
27.09.2023	Piaseczno, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1735/S z dnia 06.09.2023 r.	PSSE w Radomiu

11.10.2023	Piaseczno, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1868/S z dnia 18.10.2023 r.	PSSE w Radomiu
------------	--	-----------------------------	----------------

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Piasecznie o produkcji wody do 100 m³/dobę
zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w 2023 roku, przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych z wodociągu publicznego Piaseczno, wykazała na koniec 2023 roku, zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Piaseczno zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Piasecznie wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4, 05-660 Warka,
2. Urząd Miejski, Pl. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
3. aa.

EP

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grójcu
M. Molenda
mgr Bartłomiej Molenda



Grójec, dnia 29.03.2024

HKN.903.6.46.2024

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Pilica** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
26.04.2023	Pilica, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	739/S z dnia 10.05.2023 r.	PSSE w Radomiu
26.06.2023	Pilica 45, gm. Warka Mieszkanie prywatne	1126/S z dnia 12.07.2023 r. OL-LBW.9051.2.639/z.2023 z dnia 24.10.2023 r. HKL 004610/2023 z dnia 05.07.2023 r. BP/SP3133/P/2023 z dnia 04.07.2023 r.	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
09.08.2023	Pilica, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1390/S z dnia 22.08.2023 r.	PSSE w Radomiu
15.11.2023	Pilica, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1289 z dnia 21.11.2023 r.	PSSE w Radomiu
29.11.2023	Pilica 45, gm. Warka Mieszkanie prywatne	1378 z dnia 06.12.2023 r.	PSSE w Radomiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Pilicy o produkcji wody do 100 m³/dobę
zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w 2023 roku, przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych wodociągu publicznego w Pilicy, wykazała na koniec 2023 roku, zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Pilica zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pilicy wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4, 05-660 Warka,
2. Urząd Miejski, Pl. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
3. aa.

EP

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grójcu
mgr Bartłomiej Mólenda



Grójec, dnia 29.03.2024

HKN.903.6.45.2024

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Dębnowola** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
11.01.2023	Dębnowola 67, gm. Warka Publiczna Szkoła Podstawowa	23/S z dnia 19.01.2023 r.	PSSE w Radomiu
11.01.2023	Dębnowola, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	24/S z dnia 19.01.2023 r.	PSSE w Radomiu
01.02.2023	Dębnowola 67, gm. Warka Publiczna Szkoła Podstawowa	177/S z dnia 09.02.2023 r.	PSSE w Radomiu
27.02.2023	Dębnowola 67, gm. Warka Publiczna Szkoła Podstawowa	334/S z dnia 10.03.2023 r.	PSSE w Radomiu
24.04.2023	Dębnowola, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	738/S z dnia 10.05.2023 r.	PSSE w Radomiu
25.09.2023	Dębnowola 67, gm. Warka Publiczna Szkoła Podstawowa	1716/S z dnia 17.10.2023 r. OL-LBW.9051.2.1089/z.2023 z dnia 24.10.2023 r. HKL 07037/2023 z dnia 06.10.2023 r. BP/SP4810/P/2023 z dnia 10.10.2023 r	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie

29.11.2023	Dębnowola, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1377 z dnia 06.12.2023 r.	PSSE w Radomiu
------------	--	---------------------------	----------------

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Dębnowoli o produkcji wody do 100 m³/dobę
zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w 2023 roku, w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych wodociągu publicznego w Dębnowoli, wykazała na koniec 2023 roku, zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Dębnowola zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dębnowoli wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

- ① Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4, 05-660 Warka,
2. Urząd Miejski, Pl. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
3. aa.

EP

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grójcu
Bołenda
mgr Bartłomiej Maciejewski



Grójec, dnia 29.03.2024

HKN.903.6.44.2024

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Warka** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
11.01.2023	Warka, ul. Puławska 30D LIDL	21/S z dnia 19.01.2023 r	PSSE w Radomiu
27.02.2023	Warka, Os. Książąt Mazowieckich 15 Pomieszczenie wodomierzowe	333/S z dnia 03.04.2023 r. OL-LBW.9051.2.195/z.2023 z dnia 16.03.2023 r. HKL 01266/2023 z dnia 09.03.2023 r. BP/SP883/P/2023 z dnia 07.03.2023 r	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
22.03.2023	Warka, ul. Farna 4 Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	505/S z dnia 30.03.2023 r.	PSSE w Radomiu
22.03.2023	Laski, gm. Warka Sklep spożywczo-przemysłowy	506/S z dnia 30.03.2023 r.	PSSE w Radomiu
22.03.2023	Warka, ul. Puławska 30D LIDL	508/S z dnia 30.03.2023 r.	PSSE w Radomiu

26.04.2023	Warka, ul. Bat. Chłopskich 9 Mieszkanie prywatne	392 z dnia 04.05.2023 r	PSSE w Radomiu
26.04.2023	Warka, ul. Farna 4 Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	741/S z dnia 10.05.2023 r.	PSSE w Radomiu
31.05.2023	Warka, ul. Bat. Chłopskich 9 Mieszkanie prywatne	506 z dnia 06.06.2023 r	PSSE w Radomiu
12.07.2023	Laski, gm. Warka Sklep spożywczo-przemysłowy	1251/S z dnia 20.07.2023 r.	PSSE w Radomiu
17.07.2023	Warka, ul. Farna 4 Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1270/S z dnia 26.07.2023 r	PSSE w Radomiu
17.07.2023	Laski, gm. Warka Sklep spożywczo-przemysłowy	1271/S z dnia 26.07.2023 r	PSSE w Radomiu
09.08.2023	Warka, ul. Farna 4 Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	796 z dnia 18.08.2023 r.	PSSE w Radomiu
09.08.2023	Laski, gm. Warka Sklep spożywczo-przemysłowy	797 z dnia 18.08.2023 r.	PSSE w Radomiu
28.08.2023	Warka, ul. Puławska 30D LIDL	1504/S z dnia 28.09.2023 r. OL-LBW.9051.2.948/z.2023 z dnia 27.09.2023 r. HKL 06151/2023 z dnia 05.09.2023 r. BP/SP4173/P/2023 z dnia 06.09.2023 r	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
27.09.2023	Warka, ul. Bat. Chłopskich 9 Mieszkanie prywatne	1734/S z dnia 06.10.2023 r	PSSE w Radomiu
29.11.2023	Warka, Os. Książąt Mazowieckich 15 Pomieszczenie wodomierzowe	2190/S z dnia 08.12.2023 r	PSSE w Radomiu
29.11.2023	Laski, gm. Warka Sklep spożywczo-przemysłowy	2191/S z dnia 08.12.2023 r	PSSE w Radomiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Warce
o produkcji wody powyżej 1000 m³/dobę
zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w 2023 roku, przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych z wodociągu publicznego Warka, wykazała na koniec 2023 roku, zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Warka zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Warce wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4, 05-660 Warka,
2. Urząd Miejski, Pl. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
3. aa.

EP

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grójcu
M. Lenka
mgr inż. *Bożena Motenda*